

本質安全防爆機器

台湾防爆認証品

高い安全性、高い信頼性を保証します。



電磁弁

**防爆電気設備
驗證合格證明**

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----|-----------------|
| 申請人名稱 | 甲南電機株式会社 代理者：優能行 | | |
| 申請人地址 | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號 高崎市楠梓区苜蓿一街196號 | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 製造人名稱 | 甲南電機株式会社 | | |
| 製造人地址 | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號 | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 型式檢定合格之 機械器具種類及型式 | 電磁開閉電磁鐵 314C01MG-II-D00 | | |
| 防爆構造溫度等級符號 | Ex ia IIB T5 Ga | | |
| 型式檢定合格字號 | 安電驗(2016)第0004號 | | |
| 第一次發證日期 | 中華民國105年12月30日 | | |
| 展延發證日期 | 中華民國 年 月 日 | | |
| 有效期間 | 中華民國105年12月30日至107年12月29日 | | |
| 備註：(報告編號BB20160040) | | | |

1. 依據標準：**■シングルソレノイド5ポート形(例)**

| | |
|---------|-----------------|
| 構造溫度等級 | Exia II BT5 Ga |
| 合格番号 | 安電驗(2016)第0004號 |
| Web登録番号 | TD 0600DJ |

2. 電氣規格：
注)電磁弁は他機器も対応可能です。別途ご相談ください。



セイフティバリヤ

**防爆電気設備
驗證合格證明**

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----|-----------------|
| 申請人名稱 | 甲南電機株式会社 代理者：優能行 | | |
| 申請人地址 | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號 高崎市楠梓区苜蓿一街196號 | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 製造人名稱 | 甲南電機株式会社 | | |
| 製造人地址 | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號 | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 型式檢定合格之 機械器具種類及型式 | 隔離機 SAF3-5 | | |
| 防爆構造溫度等級符號 | Ex ia IIB | | |
| 型式檢定合格字號 | 安電驗(2016)第0005號 | | |
| 第一次發證日期 | 中華民國105年12月30日 | | |
| 展延發證日期 | 中華民國 年 月 日 | | |
| 有效期間 | 中華民國105年12月30日至107年12月29日 | | |
| 備註：(報告編號BB20160041) | | | |

1. 依據標準：**■セイフティバリヤ SAF3-5**

| | |
|---------|-----------------|
| 構造溫度等級 | Exia IIB |
| 合格番号 | 安電驗(2016)第0005號 |
| Web登録番号 | TD 0600DJ |

2. 電氣規格：
3. 主要組成：
4. 圖面編號：
5. 使用條件：



品名：隔離機
型式：SAF3-5
規格：ExiaIIB
甲南電機株式会社
Serial No: 17101739

甲南電機株式会社®

東京支店 〒108-0014 ☎03-3454-1711
東京都港区芝4-7-8 芝ワカマツビル

大阪支店 〒530-0012 ☎06-6373-6701
大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル

西部支店 〒732-0052 ☎082-568-0071
広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル

国際部 〒663-8133 ☎0798-48-5931
西宮市上田東町4-97



東北営業所 ☎022-215-1195
千葉営業所 ☎043-305-1401
北海道出張所 ☎011-792-7451
名古屋営業所 ☎052-581-6541
金沢営業所 ☎076-233-1411
高松営業所 ☎087-835-0411
広島営業所 ☎082-568-0071
北九州営業所 ☎093-541-0281

代理店

2017.07
このカタログは予告なしに改訂することがありますのでご了承ください。
2017.07-1版(D2)-K