

## TS Mark



# For Intrinsic Safety construction

# Taiwan explosion-proof certification

## Guarantees certain safety and high reliability.

## Solenoid Valves

### 防爆電氣設備 驗證合格證明

|                     |                                      |    |                 |
|---------------------|--------------------------------------|----|-----------------|
| 申請人名稱               | 甲南電機株式會社<br>代理者：優能行                  |    |                 |
| 申請人地址               | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號<br>高崎市楠梓區弓張一街196號 | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 製造人名稱               | 甲南電機株式會社                             |    |                 |
| 製造人地址               | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號                   | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 型式檢定合格之機械器具種類及型式    | 電磁開閉電磁鐵<br>314C01MG-II-D00           |    |                 |
| 防爆構造溫度等級符號          | Ex ia IIB T5 Ga                      |    |                 |
| 型式檢定合格字號            | 安電驗(2016)第0004號                      |    |                 |
| 第一次發證日期             | 中華民國105年12月30日                       |    |                 |
| 展延發證日期              | 中華民國     年     月     日               |    |                 |
| 有效期間                | 中華民國105年12月30日至107年12月29日            |    |                 |
| 備註：(報告編號BB20160040) |                                      |    |                 |

1. 依據標準：

■ Single solenoid / 5-Port Solenoid Valves(Example)

2. 電氣規格：

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Protection types                          | Exia IIB T5 Ga  |
| Explosion-proof verification approval No. | 安電驗(2016)第0004號 |
| Registration number to WEB                | TD 0600DJ       |

Caution : Other solenoid valves are available, too. Please consult us.



## Safety Barrier

### 防爆電氣設備 驗證合格證明

|                     |                                      |    |                 |
|---------------------|--------------------------------------|----|-----------------|
| 申請人名稱               | 甲南電機株式會社<br>代理者：優能行                  |    |                 |
| 申請人地址               | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號<br>高崎市楠梓區弓張一街196號 | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 製造人名稱               | 甲南電機株式會社                             |    |                 |
| 製造人地址               | 日本國兵庫縣西宮市上田東町4番97號                   | 電話 | +81-798-48-5931 |
| 型式檢定合格之機械器具種類及型式    | 隔離柵<br>SAF3-5                        |    |                 |
| 防爆構造溫度等級符號          | Ex ia IIB                            |    |                 |
| 型式檢定合格字號            | 安電驗(2016)第0005號                      |    |                 |
| 第一次發證日期             | 中華民國105年12月30日                       |    |                 |
| 展延發證日期              | 中華民國 年 月 日                           |    |                 |
| 有效期間                | 中華民國105年12月30日至107年12月29日            |    |                 |
| 備註：(報告編號BB20160041) |                                      |    |                 |

1. 依據標準：

■ Safety Barrier SAF3-5

2. 電氣規格：

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Protection types                          | Exia IIB        |
| Explosion-proof verification approval No. | 安電驗(2016)第0005號 |
| Registration number to WEB                | TD 0600DJ       |

3. 主要組成：

4. 圖面編號：

5. 使用條件：



安電驗(2016)第0005號



TD0600DJ

品名：隔離柵

型式：SAF3-5

規格：ExiaIIB

甲南電機株式會社

Serial No: 17101739



# KONAN ELECTRIC CO.,LTD.

International Operation Division

4-97, Uedahigashimachi, Nishinomiya, Hyogo, 663-8133, Japan  
Phone : +81-798-48-5931 Fax : +81-798-40-6659


Tokyo Branch Tohoku office Nagoya office Hiroshima office

Osaka Branch Chiba office Kanazawa office Kitakyushu office

Seibu Branch Hokkaido office Takamatsu office

URL=https://www.konan-em.com/

Distributing Agent

2017.07  
Please note that this catalog is subject to revision without notice.  
2017.07-1版(D3)-K